

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

- 1. A terméktípus egyedi megnevezése:** EL24a kompakt vezérlőközpontok
EL24a plug-in modulós (moduláris) központ
EL 6000 VdS vezérlőközpont
EL24a-B vészkapcsoló
EL24a-B-St vészkapcsoló
EL 6000/8000 type 1 VdS vészkapcsoló
EL 6000/8000 type 2 VdS vészkapcsoló
- 2. Típus, tétel, sorozatszám:** nincs
- 3. A terméknek a gyártó által meghatározott felhasználási területe:**
Hő- és füstelvezető rendszer elektronikus vezérlése,
belső felhasználásra: -5...+40°C és IP30 (1. környezeti osztály)
- 4. A gyártó neve és értesítési címe:**
BTR Brandschutz-Technik und Rauchabzug GmbH
(D-22525 Hamburg, Schnackenburgallee 41d.)
- 5. A meghatalmazott képviselő neve címe:**
Assa Abloy Hungary Kft. (1031 Budapest, Záhony u. 7)
- 6. Az építési termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:**
1 rendszer
- 7.1 A bejelentett szerv neve:** ÉMI Nonprofit Kft. (1113 Bp., Diószegi út 37.)
Notified Body no:1415
- 7.2 NMÉ azonosító száma:** **A-126/2015**
- 7.3** A fent bejelentett terméktanúsító szerv elvégezte a termékek típusvizsgálatát, a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát, valamint elvégzi az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését, illetve a szűrőpróbaszerűen vett minták vizsgálatát. Ezen eljárások alapján a bejelentett terméktanúsító szerv kiadta a **20-CPR-149-(C-67/2015)** számú teljesítmény állandósági tanúsítványt.

Beratung ♦ Projektierung ♦ Lieferung ♦ Montage ♦ Service

Firmensitz: Schnackenburgallee 41 d, D-22525 Hamburg
Registergericht: Amtsgericht Hamburg, HRB 32 807

Bankverbindung:
Commerzbank Hamburg (BLZ 200 400 00) 86 29 800
IBAN DE36 2004 0000 0862 9800 00
BIC COBADEFFXXX

Ust-Id.Nr.: DE 118 534 564

Geschäftsführer:
Kurt Seifert, Karsten Jedamski



ZVEI:
Fachkreis
elektromotorisch
betriebener Rauchabzug
und natürliche Lüftung



★ Zertifiziert nach
ISO 9001

„BTR“ BRANDSCHUTZ-TECHNIK UND RAUCHABZUG GMBH

Tel.: 040 / 89 71 20-0 ♦ Fax: 040 / 89 71 20-20 ♦ Internet: www.btr-hamburg.de

8. Nyilatkozat a teljesítményről:

Alapvető jellemző	Teljesítmény	Értékelési módszer
Teljesíthetőség tűz esetén	Megfelelt	prEN 12101-9:2008 4.2.3 szakasz, B melléklet és 5.2.2 szakasz
Működési állapotok Kijelzések - általános követelmények	Látható jelzések színe: készletléti állapot: zöld tűzjelzés: piros hiba: sárga	
Állapothoz tartozó kijelzések megjelenítése különböző funkciókban	Hallható jelzés (1 m-ről): 60 dB(A) tűzjelzésnél 50 dB(A) hibajelzésnél	prEN 12101-9:2008 5.2.3, 5.2.4 szakaszok
Beavatkozás és kezelőszervek hozzáférése	Kötelező funkciókhoz és kezelő- szervek 4 szintű hozzáférése	prEN 12101-9:2008 8.7 szakasz, A melléklet
Jelzések kijelzése	Kijelzés LED-es eszközökkel	prEN 12101-9:2008 5.1.2.5 szakasz
Hálózatba köthető rendszerek további jellemzői	Egyértelmű fölé/alárendeltség, egyértelmű fény- és hangjelzések	prEN 12101-9:2008 10. szakasz
Megszólalási késleltetés	Megfelelt	
Működési megbízhatóság	1. Környezeti osztály Megbízhatósági osztály Re 1000	prEN 12101-9 8.2, 9, 10, 12 szakaszok
Működési megbízhatóság tartóssága - Hőállóság	Megfelelt	prEN 12101-9 13.3, 13.9 szakaszok
Működési megbízhatóság tartóssága - Ütésállóság	Megfelelt	prEN 12101-9 13.5, 13.6, 13.8 szakaszok
Működési megbízhatóság tartóssága - Rázásállóság	Megfelelt	prEN 12101-9 13.5, 13.6, 13.8 szakaszok
Működési megbízhatóság tartóssága - Villamos stabilitás	Megfelelt	prEN 12101-9 13.14 szakasz a és b pont
Működési megbízhatóság tartóssága - Légnedvesség állóság	Megfelelt	prEN 12101-9 13.4, 13.7 szakaszok
	Igénybevételeknek ellenáll: léves riasztás vagy indokolatlan hibás működés nem következik be	

9. Az A-126/2015 számú NMÉ 1.2 pontjában meghatározott termékek teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítmény kiadásáért kizárólag a teljesítmény-nyilatkozatban meghatározott gyártó a felelős.

10. A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Keresztnév, vezetéknev:
A gyártónál betöltött pozíció:

Kurt Seifert und Karsten Jedamski
Ügyvezető

Hamburg, 24.05.2016
Helység/dátum



Cégszerű aláírás

Beratung ♦ Projektierung ♦ Lieferung ♦ Montage ♦ Service

Firmensitz: Schnackenburgallee 41 d, D-22525 Hamburg
Registergericht: Amtsgericht Hamburg, HRB 32 807

Bankverbindung:
Commerzbank Hamburg (BLZ 200 400 00) 86 29 800
IBAN DE36 2004 0000 0862 9800 00
BIC COBADE33XXX

Ust-Id.Nr.: DE 118 534 564

Geschäftsführer:
Kurt Seifert, Karsten Jedamski



ZVEI:
Fachkreis
elektromotorisch
betriebener Rauchabzug
und natürliche Lüftung



Nr. S 895041
★ Zertifiziert nach
ISO 9001